

Besluit

Datum vergadering

15 april 2020

PS-nummer

2020-50

**Provinciale Staten van Gelderland**

Gezien de Statenbrief van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 28 januari 2020 over de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het windpark De Groene Delta;

Gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;

**Besluiten**

1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de bouw en exploitatie van twee windturbines, inclusief bijbehorende voorzieningen (windpark De Groene Delta), op de locatie kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie G, nummer 1240, plaatselijk bekend Hollandiaweg 11 te Nijmegen.
2. Te bepalen dat aan de omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo) de volgende voorschriften dienen te zijn verbonden:

Afmetingen en uiterlijk

- De minimale ashoogte van de windturbines bedraagt 90 meter.
- De maximale ashoogte van de windturbines bedraagt 112 meter.
- De minimale rotordiameter van de windturbines bedraagt 120 meter.
- De maximale rotordiameter van de windturbines bedraagt 132 meter.
- De maximale tiphoogte van de windturbines bedraagt 172 meter.
- De afmetingen (rotordiameter en ashoogte) van de twee windturbines in het windturbinepark, alsmede de uiterlijke verschijningsvorm van de windturbines (waaronder de gondels), zijn gelijk.
- De draairichting van de windturbines is gelijk.
- De windturbines hebben drie rotorbladen.

**Datum**

15 april 2020

**Zaaknummer**

2019-003020

**Blad**

2 van 2

Veiligheid

- De afstand tussen de windturbines en het bedieningsgebouw noordwestelijk gelegen op het 150kV onderstation van TenneT aan de Winselingseweg te Nijmegen mag niet kleiner zijn dan de tiphoogte van de te realiseren windturbine of, indien de werpafstand bij nominaal toerental groter is dan de tiphoogte, de werpafstand bij nominaal toerental van die betreffende windturbine. Na selectie van de te realiseren windturbine maar voor aanvang van de bouw van de windturbines dient ENGIE voor de geselecteerde windturbine aan te tonen dat de in de vorige zin gedefinieerde afstand is gerespecteerd.
- De oostelijke windturbine dient te worden stilgezet indien en zolang het binnen de inrichting gelegen mobiele LNG-bunkerstation op Hollandiaweg 11 te Nijmegen in gebruik is.
- De windturbines moeten zijn uitgerust met een ijsdetectiesysteem.
- Het windturbinepark beschikt over obstakelverlichting, tenzij de luchtvaartveiligheid op andere wijze aantoonbaar, en met instemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport, geborgd kan worden.

Archeologie

Het is niet toegestaan bodemingrepen uit te voeren met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 2500 m<sup>2</sup> en dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld, tenzij op basis van (eerder) archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat op de locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. Er mag niet eerder met de bodemingrepen worden gestart dan nadat het bevoegd gezag goedkeuring heeft afgegeven.

Provinciale Staten van Gelderland



voorzitter



griffier