



Publicatie leveringsonderbrekingen 2020

ENGIE Energy Solutions B.V.

Datum: 10 november 2021

In 2020 hebben er vier ongeplande leveringsonderbrekingen met een duur van acht uur of langer plaatsgevonden. De leveringsonderbrekingen duurden minder dan 24 uur. In de 12 maanden voorafgaand aan de leveringsonderbreking heeft zich geen andere leveringsonderbreking voorgedaan in het warmtenet van het project. Om deze redenen zijn er geen compensaties uitgekeerd voor de leveringsonderbrekingen in 2020. Dit is conform de Warmtewet.

Leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur

Project	Start datum en tijdstip	Eind datum en tijdstip	Duur (uur)	Oorzaak	Aantal aansluitingen
Mahler	Dinsdag 14 juli 2020 09:00	Woensdag 15 juli 2020 8:30	23,50	Afsluiter dicht	24
Ijdock	Zondag 16 augustus 2020 09:00	Zondag 16 augustus 2020 18:47	9,78	Storing gasketel	56
Kavel G	Donderdag 10 december 2020 8:09	Donderdag 10 december 2020 22:53	14,73	Hydrofoor defect	130
Overhoeks & Overhoeks B'mine	Maandag 21 december 2020 17:32	Dinsdag 22 december 2020 14:18	20,77	Ernstige onderbreking	699

